



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Mã số: **191121-1936**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**  
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRÚ, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM**  
Tên mẫu : **NƯỚC GIẾNG SAU LỌC**  
Ngày nhận mẫu : **19/11/2021**  
Thời gian thử nghiệm : **19/11/2021 đến 02/12/2021**  
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không Mùi lạ, không Vị lạ		Cảm quan	Không Mùi lạ, không Vị lạ
4	pH*	6.05		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5

**KẾT LUẬN:**

**GHI CHÚ:**

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **191121-1936** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 12 năm 2021

LAB. HÓA LÝ

TL.VIỆN TRƯỞNG  
KT.TRƯỞNG KHOA

**PHÓ TRƯỞNG KHOA**



**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chi tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Mã số: **191121-1935**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**  
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM**  
Tên mẫu : **NƯỚC GIẾNG SAU LỌC**  
Ngày nhận mẫu : **19/11/2021**  
Thời gian thử nghiệm : **19/11/2021 đến 02/12/2021**  
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI PET 1.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (Arsenic) (As)	< 0.001	mg/L	SMEWW 3114B:2017	0.01
2	Clo dư (Residual chlorine)	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	Amoni (tính theo N)*	2.90	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3
4	Độ oxy hoá (Permanganate index)*	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2
5	Clorua (Chloride) (Cl-)*	87.3	mg/L	TCVN 6494-1:2011	250
6	Độ cứng (mgCaCO3/L) (Hardness)*	20.0	mg/L	TCVN 6224:1996	300
7	Florua (Fluoride) (F-)*	< 0.05	mg/L	TCVN 6494-1:2011	1.5
8	Sắt tổng (Iron) (Fe)*	< 0.20	mg/L	SMEWW 3111B:2017	0.3

**KẾT LUẬN:**

**GHI CHÚ:**

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **191121-1935** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 12 năm 2021

**LAB. HÓA LÝ**

**TL.VIỆN TRƯỞNG**  
**KT.TRƯỞNG KHOA**



**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.