VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com

VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **011026-4847**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ,P SÀI GÒN,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC CẤP TẠI BỂ CHỨA NHÀ MÁY NƯỚC TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Ngày nhận mẫu : **01/10/2026**
Thời gian thử nghiệm : **01/10/2026 đến 07/10/2026**
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 2L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	*Asen (As)*	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	*Clo dư **	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	*Độ Đục*	0.33	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	*Màu Sắc **	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	*Mùi Vị*	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	*pH**	8.57		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
7	*Amoni (tính theo N)**	< 0.02	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
8	*Permanganat **	< 0.50	mg/L	TCVN 6186:1996	2

GHI CHÚ: *Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.*

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 10 năm 2026

PKN. HÓA – LÝ

Phạm Dũ Cao Sơn

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com

VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **011026-4845**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ,P SÀI GÒN,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC CẤP TÒA NHÀ TÂN QUANG VIỆT TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Ngày nhận mẫu : **01/10/2026**
Thời gian thử nghiệm : **01/10/2026 đến 07/10/2026**
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 2L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	*Asen (As)*	< 0.001	mg/L	PP/033WHL	0.01
2	*Clo dư **	< 0.10	mg/L	TCVN 6225-3:2011	0.2 - 1.0
3	*Độ Đục*	0.12	NTU	TCVN 6184:2008	2
4	*Màu Sắc **	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
5	*Mùi Vị*	Không có mùi lạ		Cảm quan	Không có mùi lạ
6	*pH**	7.27		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5

GHI CHÚ: *Các chỉ tiêu CLO DƯ, MÙI và pH được đo tại phòng thí nghiệm. Giới hạn tối đa cho phép của 3 chỉ tiêu này theo QCVN 01-1:2024/BYT áp dụng khi đo tại hiện trường.*

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 10 năm 2026

PKN. HÓA – LÝ

Phạm Thị Cao Sơn

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

Viện Pasteur
Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0828.251.252 - Email: xntppasteur@gmail.com

VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **011026-4849**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Địa chỉ : **97-101 NGUYỄN CÔNG TRỨ,P SÀI GÒN,TP HCM**
Tên mẫu : **NƯỚC CẤP TẠI TRỤ CỨU HỎA GẦN TÒA NHÀ TÂN QUANG VIỆT TRONG KHU CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**
Ngày nhận mẫu : **01/10/2026**
Thời gian thử nghiệm : **01/10/2026 đến 07/10/2026**
Tình trạng mẫu : **1 BÌNH 2L-KHÁCH HÀNG MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	*Amoni (tính theo N)**	0.73	mg/L	TCVN 6179-1:1996	1
2	*Clorua (Cl-)**	6.17	mg/L	TCVN 6494-1:2011	250
3	*Độ cứng (mgCaCO3/L)**	41.0	mg/L	TCVN 6224:1996	300
4	*Nitrate (NO3-)*(tính theo N)*	0.17	mg/L	TCVN 6494-1:2011	11
5	*Sắt tổng (Fe)**	< 0.20	mg/L	SMEWW 3111B:2023	0.3
6	*Hydrosulfur (H2S)*	Không phát hiện	mg/L	SMEWW 4500-S2:2023	0.05

GHI CHÚ: *Giới hạn tối đa cho phép của các chỉ tiêu được phân tích tham khảo theo QCVN 01-1:2024/BYT.*

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 10 năm 2026

PKN. HÓA – LÝ

Phạm Vũ Cao Sơn

TL. VIỆN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.